

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 марта 2018 г.

г. Изобильный

№ 327

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Ставропольского края от 07 июня 2004 г. № 41-кз «О пожарной безопасности», администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населённых пунктов Изобильненского городского округа Ставропольского края.

2. Начальникам территориальных управлений и отделов (с правами юридического лица) администрации Изобильненского городского округа на подведомственных территориях:

2.1. Утвердить места размещения первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря на территориях общего пользования муниципального образования (Дома культуры, магазины, многоквартирные жилые дома, образовательные учреждения, лечебные учреждения, кафе, места проведения массовых мероприятий).

2.2. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным настоящим постановлением.

2.3. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

2.4. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

2.5. Первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

2.6. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

2.7. Определить лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

2.8. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

2.9. Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

2.10. На пожарных щитах указать номера телефонов, по которым необходимо немедленно позвонить, при возникновении пожара.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности:

3.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнем, утвержденным настоящим постановлением.

3.2. Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь разместить в пожарных щитах с наружной стороны зданий и сооружений.

3.3. Обеспечить доступность первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

3.4. Первичные средства пожаротушения содержать в исправном состоянии в соответствии с паспортными данными на них. Не допускать использование средств пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов.

3.5. Не допускать использование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря не по назначению.

3.6. Определить лицо, ответственное за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря.

3.7. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

3.8. Территории организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать».

Сигнальные цвета и знаки пожарной безопасности должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

3.9. На пожарных щитах указать номера телефонов, по которым необходимо немедленно позвонить, при возникновении пожара.

4. Отделу по обеспечению организационной деятельности и связям с общественностью администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края обеспечить размещение настоящего постановления на официальном портале органов местного самоуправления Изобильненского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.izobadmin.ru> и опубликовать информацию в информационно-аналитической газете «Изобильненский муниципальный вестник».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Изобильненского городского округа Ставропольского края Труша С.Н.

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Изобильненского городского
округа Ставропольского края

В.И.Козлов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Изобильненского городского
округа Ставропольского края
от 15 марта 2018 г. № 327

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования
населённых пунктов Изобильненского городского округа
Ставропольского края

№ п/п	Наименование первичного средства пожаротушения	Количество (шт.)
1.	Лом	1
2.	Багор	1
3.	Ведро	2
4.	Огнетушитель (объемом не менее 10 литров)	2
5.	Лопата штыковая	1
6.	Лопата совковая	1
7.	Асбестовое полотно (полотно из иного негорючего материала)	1

А так же должна быть установлена емкость (бочка) для хранения воды
объемом не менее 0,2 куб. м.

На пожарных щитах указать номера телефонов, по которым необходи-
мо немедленно позвонить, при возникновении пожара.